

# Plan de maintenance



**ANNEXE 1**
**LISTE DES OPERATIONS MINIMALES D'ENTRETIEN ET FREQUENCES  
MINIMALES DE VERIFICATION**

OPERATIONS MINIMALES D'ENTRETIEN : Liste des pièces ou mécanismes à vérifier :	INTERVALLE Maximum de six semaines	FREQUENCE Minimale semestrielle	FREQUENCE Minimale annuelle
Cuvette, toit de cabine, local des machines (propreté, éclairage)			✓
Antirebond et contact (1)	✓		
Amortisseurs		✓	
Moteur d'entraînement et convertisseurs ou générateur, ou pompe hydraulique			✓
Réducteur			✓
Poulie de traction			✓
Frein		✓	
Armoire de commande			✓
Limiteurs de vitesse (cabine et contrepoids) et poulie de tension (1)			✓
Poulies de déflexion/renvoi/mouflage			✓
Guides cabine et contrepoids/vérin		✓	
Coulisseaux ou galets cabine et contrepoids/vérin			✓
Câblage électrique			✓
Cabine	✓		
Parachute et/ou moyen de protection contre les mouvements incontrôlés de la cabine en montée ou tout autre dispositif antichute (soupape rupture, réducteur de débit pour ascenseurs hydrauliques)			✓
Câbles ou chaîne de suspension et leurs extrémités		✓	
Baies palières : 1. vérification de l'efficacité des verrouillages et contacts de fermeture 2. vérification course, guidage et jeux 3. vérification câble, chaîne ou courroie et lubrification 4. vérification mécanismes de déverrouillage de secours 5. dispositif limitant les possibilités d'actes de vandalisme	✓     ✓	  ✓ ✓	✓
Porte de cabine : 1. vérification verrouillages et contacts de fermeture 2. vérification course, guidage et jeux 3. vérification câble, chaîne ou courroie et lubrification 4. vérification des mécanismes de déverrouillage de secours 5. vérification efficacité du dispositif de réouverture	✓    ✓	  ✓ ✓	✓
Palier : précision d'arrêt et de nivelage	✓		
Dispositifs hors course de sécurité			✓
Limiteur de temps de fonctionnement du moteur			✓
Dispositifs électriques de sécurité : 1. vérification du fonctionnement 2. vérification de la chaîne de sécurité 3. vérification des fusibles	✓ ✓ ✓	✓	
Dispositifs de demande de secours	✓		
Commandes et indicateurs aux paliers	✓		
Eclairage de la gaine			✓
Cuve hydraulique (niveau/fuites)	✓		
Vérin hydraulique			✓
Canalisations hydrauliques			✓
Dispositif antidérive		✓	
Bloc de commande		✓	
Pompe à main/soupape de descente à commande manuelle			✓
Limiteur de pression			✓

(1) Hors câbles. Il faut dissocier les câbles de l'organe fonctionnel auquel ils peuvent être associés